



**МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА**

Харківська обласна санітарно-
епідеміологічна станція
(назва установи)
61070, м.Харків, Помірки
(місцезнаходження)
тел.: (057) 315-00-07, ф.315-11-12



ЗАТВЕРДЖУЮ

Головний державний санітарний лікар
(посада)

Кратенко І.С.

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від **27.12.2006** р.

№ **05.03.02-04/64123**

Труби ПВХ з розтрубами та фасонні частини до них.

(об'єкт експертизи, виготовлений у відповідності ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

код ДКПП: 25.21.22.

(код за ДКПП, код за УКТЗЕД, артикул)

Для використання у системах холодного господарсько-питного водопостачання.

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

ТОВ "Металпласт", Україна, м.Харків, вул.Сидоренківська, 3, код: 30361225, тел: 783-74-97.

(країна, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

ТОВ "Металпласт", Україна, м.Харків, вул.Сидоренківська, 3, код: 30361225, тел: 783-74-97.

(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Вітчизняну продукцію.

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україні)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам: ТУ У 25.2-30361225-003:2005 "Труби ПВХ з розтрубами та фасонні частини до них. Технічні умови.", "Інструкції по санітарно-хімічному дослідженню изделий из полимерных материалов, предназначенных для использования в хозяйственно-питьевом водоснабжении и водном хозяйстве" №4259-87.

Труби ПВХ з розтрубами та фасонні частини до них повинні виготовлятися у відповідності з технологічною інструкцією з дотриманням санітарних норм і правил. Для виробництва повинні використовуватися матеріали вітчизняного або зарубіжного походження, які відповідають вимогам діючих нормативних документів, погоджені з МОЗ і дозволені до застосування.

Одориметричні показники: запах- не більше 16.

Допустимі рівні міграції хімічних речовин у воду не більше (мг/дм³): вінілу хлорид - 0,05; диоктилфталат - 0,1; дибутилфталат - 0,1; цинк - 5,0; свинець - 0,5.

(критерії безпеки / показники)

Необхідними умовами використання /застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: Транспортувати усіма видами критич транспортних засобів згідно з правилами перевезення вантажів, які діють на даному виді транспорту.

Зберігати в критих, чистих, сухих складських приміщеннях, які добре вентилуються та не опалюються, окремо від хімічних речовин.

(особливості умов використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Труби ПВХ з розтрубами та фасонні частини до них., за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

**Действительно при наличии
расходной накладной**

Термін придатності: -

Маркування повинно містити: назву продукції, найменування підприємства-виробника та його адресу, дату виготовлення, умови та термін зберігання.

(інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо)

Висновок дійсний до: 26 грудня 2011 року.

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе виробник

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу

(показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні)

(показники безпеки, які підлягають контролю при внутрішньому оформленні)

Поточний державний санепідагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: При використанні – підлягає періодичному державному санітарно-епідеміологічному нагляду за дотриманням вимог даного висновку, діючих санітарних норм та правил.

(показники безпеки, які здійснюються при поточному державному санепідагляді)

Харківська обласна санітарно-епідеміологічна станція

61070, м.Харків, Помірки, тел: (057) 315-00-07, ф.
315-11-12

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Протокол експертизи

№ 3238 від 27.12.2006 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Керівник експертного підрозділу



Коцаревський В.О.

**Действительно
при наличии
расходной накладной**